



ENPRO Energo

ENPRO Energo s. r. o., Sokolská 137/ 45, Valašské Meziříčí, 757 01

Pracoviště Ústí nad Labem, Panská 1423/19

LT-Kamýk, OM na pč. 903/20, kNN

B. Souhrnná technická zpráva

***Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
liniové stavby technické infrastruktury včetně
souvisejících technologických prvků***

podle vyhl. 499/2006Sb., příloha č. 2

Číslo stavby investora:

IV-12-4028615

Číslo stavby projektanta: ***51-0737-1***

Autorizoval: ***Tomáš Kufa***

Projektant: ***Petr Vosahlo***

Datum: ***02 / 2026***

Investor: ***ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
Děčín IV-Podmokly
405 02
IČ: 247 29 035
DIČ: CZ24729035***

Obsah dokumentace

B. Souhrnná technická zpráva	2
<i>B.1. Popis území stavby</i>	2
<i>B.2. Celkový popis stavby</i>	6
<i>B.3. Připojení na technickou infrastrukturu</i>	11
<i>B.4. Dopravní řešení. Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu</i>	11
<i>B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav</i>	11
<i>B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana</i>	11
<i>B.7. Ochrana obyvatelstva</i>	15
<i>B.8. Celkový popis stavby</i>	15
<i>B.9. Celkové vodohospodářské řešení</i>	16

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Stavební záměr je situován v zastavěném a nezastavěném území.

Pozemky dotčené stavebním záměrem jsou vedené v katastru nemovitostí, viz odstavec m.

Stavba nemění dosavadní využití a zastavěnost území. Údaje o stavebních pozemcích a o majetkoprávních vztazích jsou doloženy v dokladové části dokumentace.

Na území se vyskytuje námrazová oblast N0.

Výběr stavebních pozemků je dán charakterem stavby a jejím napojením na stávající vedení distribuční soustavy elektřiny.

Trasa vedení VN, NN, zařízení pro zajištění přenosu systémů měřicí, řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky byla po dohodě se zástupci společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a majiteli pozemků zvolena tak, aby umístění stavby co nejméně zasahovalo do struktury pozemků a nedocházelo k jejich členění či přílišnému znehodnocení v jejich užívání.

Charakter území stavebních a okolních pozemků není členitý, skládající se z pozemků zastavěných stavbami pro bydlení.

V zastavovaném území není znám zdroj nerostů a podzemních vod, a také není územím pro zvláštní zásahy do zemské kůry a není zde prováděna důlní těžba.

Zastavované pozemky svými vlastnostmi, zejména polohou a základovými poměry umožňují realizaci stavby a její užívání a splňují podmínky a požadavky stanovené zvláštními předpisy pro ochranná pásma kabelového zemního vedení VN, NN, venkovního vedení VN.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci.

Stavební záměr je v souladu s územním plánem obce Kamýk, který byl vydán Zastupitelstvem dne 4. 8. 2016.

Parcely dotčené stavebním záměrem jsou vymezeny územním plánem jako plocha smíšená.



c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Pro stavební záměr nebylo nutné vyřídit výjimku z obecných požadavků na využívání území.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Záměr stavby je zpracován v souladu s platnými předpisy při splnění podmínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a provozovatelů, správců a vlastníků dotčených nadzemních i podzemních zařízení technické infrastruktury (silová a sdělovací vedení, vodovod, plynovod, tepelné sítě, apod.), jakož i podmínek provozovatelů, správců a vlastníků dopravní infrastruktury, event. přírodních rezervací, CHKO apod., jejichž stanoviska, rozhodnutí a vyjádření byla v průběhu zpracování projektové dokumentace vydána a jsou uložena v dokladové části projektové dokumentace.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Z geologického hlediska se předpokládá půda třídy zeminy 3.

Vzhledem k charakteru stavby nebyly prováděny žádné průzkumy a rozborů s výjimkou geodetického zaměření.

Stavba nijak významně nezmění ráz ani vzhled krajiny. Stavbou také nedojde ke změně geomorfologického členění a také nedojde k narušení hydrogeologického stavu.

Předložené řešení stavby se přímo nedotýká zájmů památkové péče z hlediska ochrany kulturních památek.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Stavba se nachází v chráněné oblasti podle zvláštních předpisů (CHKO – IV). Není v oblasti památkové rezervace, památkové zóny, zvláště chráněného území ani v lokalitě Natura 2000.

Pozemky dotčené umístěním stavby neleží ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku. U tohoto typu stavby se neuvažuje ochrana před povodněmi a záplavami.

Stavba se nenachází v oblasti s důlní činností a není situována v poddolovaném území.

Stávající ochranná pásma a omezení nebo zákaz činnosti v ochranném pásmu vedení jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. a další platnou legislativou (např. OP silnic, lesů, drah apod.)

V předmětné lokalitě se nacházení stávající inženýrské sítě chráněné stávajícími ochrannými pásmy:

- Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (1,5 m na každou stranu) - nezasaženo
- Ochranné pásmo zemních kabelů NN (1 m na každou stranu) - zasaženo
- Stožárová elektrická stanice (7 m od vnější hrany půdorysu ve všech směrech) – zasaženo
- Ochranné pásmo plynárenství nízkotlakých a středotlakých (1 m na každou stranu) – nezasaženo
- Ochranné pásmo telekomunikační sítě (1 m na každou stranu) – nezasaženo

Podmínky pro práci v ochranných pásmech jsou stanoveny ve vyjádřeních jejich správců a vlastníků.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemky dotčené umístěním stavby neleží ve vyhlášeném záplavové území vodního toku. U tohoto typu stavby se neuvažuje ochrana před povodněmi a záplavami.

Stavba se nenachází v oblasti s důlní činností a není situována v poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Vznik ochranného pásma včetně rozsahu opatření a jejich důsledků na funkční a prostorové uspořádání území ovlivní okolní pozemky a stavby. Stavba je chráněna ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy podle zákona 458/2000 Sb. Ochranné pásmo ve smyslu tohoto zákona je prostor určený k zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Zákazy a omezení vyplývající ze zřízení ochranného pásma jsou stanoveny v uvedeném zákoně.

K nepříznivým vlivům při křížování a souběhu silnoproudých a telekomunikačních vedení nedochází.

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území.

i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

Stavbou nedojde k požadavku na bourací práce. Pro uložení kabelu je potřeba odstranění náletů cca 85m².

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu a pozemků k plnění funkce lesa.

Stavba nevyžaduje dočasné nebo trvalé vynětí pozemků k plnění funkce lesa.

Vedení na pozemcích s ochranou ZPF bude umístěno na základě souhlasu příslušného správního úřadu podle § 7 odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb.

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Pro stavbu nebude zapotřebí vybudování napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu.

Příjezd k trafostanici je zabezpečen po místních komunikacích obce Kamýk.

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Vzhledem k rozsahu stavby se výstavba po etapách nepředpokládá.

Stavba nemá související investice.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje.

Název k.ú.	Č. parcely	LV	Výměra m ²	Druh pozemku	Jméno
Kamýk u Litoměřic	St.179	573	16	zastavěná plocha a nádvoří	ČEZ Distribuce, a. s
Kamýk u Litoměřic	892/1	1	2201	Ostatní plocha	Obec Kamýk
Kamýk u Litoměřic	1840	413	18043	Ostatní plocha	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Kamýk u Litoměřic	520/1	10002	4275	trvalý travní porost	Státní pozemkový úřad
Kamýk u Litoměřic	520/4	1	55	Ostatní plocha	Obec Kamýk
Kamýk u Litoměřic	903/1	1	780	trvalý travní porost	Obec Kamýk
Kamýk u Litoměřic	903/20	455	710	zahrada	Fadlerová Jitka

Stavba je situována na cizích nemovitostech.

Mezi vlastníky pozemků a provozovatelem distribuční soustavy elektřiny ČEZ Distribuce, a.s. byly uzavřeny smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Po realizaci stavby zřídí provozovatel distribuční soustavy elektřiny dle zákona č.458/2000 Sb., § 25, odst. (4) v platném znění, na základě smluv o věcném břemeni uzavřené s vlastníky pozemků věcná břemena, umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části v souvislosti s umístěním distribučních zařízení a vedení elektřiny.

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Název k.ú.	Č. parcely	LV	Výměra m ²	Druh pozemku	Jméno
Kamýk u Litoměřic	St.179	573	16	zastavěná plocha a nádvoří	ČEZ Distribuce, a. s
Kamýk u Litoměřic	892/1	1	2201	Ostatní plocha	Obec Kamýk
Kamýk u Litoměřic	1840	413	18043	Ostatní plocha	Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
Kamýk u Litoměřic	520/1	10002	4275	trvalý travní porost	Státní pozemkový úřad
Kamýk u Litoměřic	520/4	1	55	Ostatní plocha	Obec Kamýk
Kamýk u Litoměřic	903/1	1	780	trvalý travní porost	Obec Kamýk
Kamýk u Litoměřic	903/20	455	710	zahrada	Fadlerová Jitka

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání.

- a) **Nová stavba nebo změna dokončené stavby; údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.**

Jedná se o novou stavbu.

- b) **Účel užívání stavby.**

Jedná se o rozšíření distribuční sítě NN, z důvodu bydlení.

- c) **Trvalá nebo dočasná stavba.**

Jedná se o stavbu trvalou, jejíž odhadovaná životnost je 50let.

- d) **Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.**

Budou dodržena na stavbu se vztahující níže uvedená ustanovení vyhlášky 268/2009Sb. o technických požadavcích na stavby a souvisejících předpisů:

§6 Prostorové uspořádání distribuční sítě s dalšími sítěmi technického vybavení jako souběh a křížení bude provedeno podle ČSN:2020.

§8 Stavba je navržena a bude provedena z takových materiálů, výrobků a konstrukcí, aby splnila základní požadavky a odolávala běžně předvídatelným vlivům po dobu plánované životnosti. Stavba bude uvedena do provozu na základě výchozí revizní zprávy.

§9 Stavební konstrukce budou vybírány z normovaných materiálů a budou navrženy a provedeny tak, odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.

§ 34

(1) Stavbou dojde k rozšíření stávající distribuční sítě dodavatele elektrické energie. Vnitřní silnoproudé rozvody nejsou součástí stavby a nejsou v této dokumentaci řešeny.

(2) Splnění požadavků na:

a) Bezpečnost osob, zvířat a majetku: distribuční síť je navržena typu TN-C (IT – platí pro VN). V těchto distribučních sítích je ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí) provedena automatickým odpojením od zdroje (nebo zemněním – platí pro VN).

b) Provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí: vnější vlivy „standardní“ jsou stanoveny pro typ prostoru VI, tabulka 6, PNE 33 0000-2 ed.4:2010, čl. 4.1. Předpokládané vnější vlivy „variabilní“ jsou stanoveny pro typ prostoru VI, tabulka 7, PNE 33 0000-2 ed.4:2010, čl. 4.2. Daná stavba se umísťuje do prostoru nebezpečného za podmínky provádění manipulace pouze osobami s odbornou způsobilostí dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (elektrotechnickou kvalifikací).

Ochrana před dotykem živých částí je provedena krytím, polohou a izolací (nebo polohou a izolací – platí pro VN).

c) Přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch: Vedení je navrženo v souladu s PNE 34 1050. Vedení bude uloženo přehledně do výkopů s minimálním křížováním a přímočarým kladením.

d) Snadná přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických zařízení a strojů: v distribuční síti se tento požadavek neuplatní, stroje a zařízení s požadavky na přemísťování jsou

součástí instalačních rozvodů odběratelů. Samotnou distribuční síť lze rozšiřovat a přizpůsobit požadavkům odběratelů.

e) Dodávka elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru: stavba neobsahuje zařízení, která musí zůstat funkční při požáru.

f) Zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křížování a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací: při křížení a souběhu s jinými sítěmi musí být při kladení dodržena norma ČSN 73 6005:2020 a dodrženy podmínky vydané příslušnými správci sítí a infrastruktury.

g) V elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s takovou elektromagnetickou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí: tento požadavek bude splněn výběrem výrobků a zařízení, jež jsou vyráběny dle příslušných norem a dodávány s platnými certifikáty, potvrzujícími splnění předpisů Evropské a národní legislativy.

(3) Transformační stanice a náhradní zdroje elektrické energie umístěné v budovách musí vyhovět všem požadavkům na zajištění bezpečnosti, hygienickým požadavkům, požadavkům na ochranu životního prostředí a požárně bezpečnostním požadavkům. Stavba ne obsahuje nové transformační stanice.

(4) Stavba umožňuje vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí elektronických komunikací do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých rozvodů a vnitřních rozvodů sítí elektronických komunikací až ke koncovým bodům sítě.

(5) Každá stavba musí mít trvale přístupné a viditelně trvale označené zařízení umožňující vypnutí elektrické energie. Stavbu lze odpojit vypnutím příslušného vývodu nebo VN vypínače, za podmínky provádění manipulace pouze osobami s odbornou způsobilostí dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. (elektrotechnickou kvalifikací).

Na stavby venkovních a kabelových rozvodů silnoproudých elektrických vedení pro distribuci a přenos elektrické energie se nevztahují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Rozhodnutí o povolení výjimky není nutné.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Záměr stavby je zpracován v souladu s platnými předpisy při splnění podmínek a požadavků dotčených orgánů státní správy a provozovatelů, správců a vlastníků dotčených nadzemních i podzemních zařízení technické infrastruktury (silová a sdělovací vedení, vodovod, plynovod, tepelné sítě, apod.), jakož i podmínek provozovatelů, správců a vlastníků dopravní infrastruktury, event. přírodních rezervací, CHKO apod., jejichž stanoviska, rozhodnutí a vyjádření byla v průběhu zpracování projektové dokumentace vydána a jsou uložena v dokladové části projektové dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.

Stavba není kulturní památkou ani se nenachází v památkově chráněném území.

g) Navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.

Stavba bude sloužit pro napájení nových rodinných domů elektrickou energií.

Podzemní kabelové vedení NN AYKY-J 3x120+70 v délce tras 194 m.

Stavba bude provozována společností ČEZ Distribuce, a.s. bez trvalé obsluhy.

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.

Stavba bude sloužit pro přenos a distribuci elektrické energie.

Nároky na energii, teplo a užitkovou teplou vodu se neuvažují.

Stavba není zdrojem odpadů a emisí.

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2027

Délka výstavby se předpokládá po dobu 14 dní.

Ukončení stavby bude odvislé od přesného termínu zahájení stavby.

Odhadovaná životnost stavby je 50let.

Stavba není v dokumentaci členěna na etapy, zhotovení stavby po etapách se nepředpokládá.

j) orientační náklady stavby

Celkové náklady stavby:

bez DPH *cca 0,4 mil. Kč*

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání stavby je nutno respektovat ochranná pásma stanovená zákonem č.458/2000Sb a dbát ustanovení normy ČSN EN 50 110-1 ed.3:2015 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky“ a PNE 33 0000-6 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro přenos a distribuci elektrické energie“.

Budované rozvodné zařízení a vedení distribuční soustavy je umístěno na veřejně přístupných místech a je z hlediska neživých částí přístupné laikům, kteří se mohou přiblížit, případně výjimečně dotýkat.

Rozvodná zařízení musí být vybudována tak, aby v souladu s ČSN 33 2000-4-4, PNE 33 0000-1 a PNE 33 3201, nemohlo vzniknout na neživých částech nebezpečné dotykové napětí. Rozvodné a přípojkové skříně musí být opatřeny předepsanými energetickými zámky a uzávěry zabezpečující zařízení před manipulací nepovolaných osob. Elektrické zařízení bude označeno výstražným bleskem a předepsanými tabulkami upozorňujícími před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Při provádění obsluhy a prací na elektrických zařízeních a v jejich ochranném pásmu musí být dodržovány předpisy týkající se ochrany života a zdraví osob, bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických vedeních, PNE 33 0000-6 „Obsluha a práce na elektrických zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie“, podmínky provozovatele distribuční soustavy pro práci v ochranném pásmu dle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění, provozní řády, metodické pokyny a schválené technologicko-montážní postupy pro vybrané práce PPN vlastníka zařízení - ČEZ Distribuce, a.s. Pro obsluhu a práci je nutno používat předepsané ochranné pomůcky.

El. zařízení musí být podrobeno výchozí revizi a dalším zkouškám dle platných ČSN a PNE a technických podmínek. O revizi musí být vystaven příslušný protokol. Jsou-li výsledky zkoušek příznivé, stanoví se provozní podmínky a zařízení se uvede do provozu. Revizní zpráva bude součástí předání zařízení do provozu. Po dobu životnosti vedení budou prováděny pravidelné kontroly a revize.

Bezpečnost práce při provádění stavby

Podle ustanovení § 155 zákona č.283/2021 Sb. - o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen „SZ“) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby, nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel podle § 160 SZ zajistí odborné vedení provádění stavby, provádí stavby v souladu s rozhodnutími a s ověřenou PD, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále zajistí dodržování povinností k BOZP, PO, ŽP.

Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Ve smlouvě o dílo/dílčí smlouvě bude závazek dodavatele/zhotovitele, že bude respektovat všeobecné obchodní podmínky ČEZ Distribuce, a. s./uzavřené rámcové dohody v platném znění, normu PNE 330000-6, platným dokumentem ČEZd_TST_0025 a že disponuje všemi nezbytnými prostředky potřebnými k provedení díla.

Zajištění pracoviště ve smyslu normy PNE 330000-6, platné metodiky ČEZd_TST_0024 je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Účastníci stavebních prací jsou povinni dodržovat ustanovení právních předpisů vztahujících se k zajištění bezpečnosti práce.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou součástí zpracované PD.

Při souběhu stavebních prací dvou a více dodavatelů/zhotovitelů musí zadavatel/objednatel stavby před zahájením stavební činnosti druhého a dalších dodavatelů/zhotovitelů stanovit příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění s přihlédnutím k rozsahu a složitosti stavby a jeho náročnosti na koordinaci a dále k tomu, zda stavba podléhá požadavkům na stavební řízení. V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (viz příloha 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.) a nebude zadavatelem/objednatelem stavby určen koordinátor v realizaci, dodavatel/zhotovitel stavby zajistí zpracování, podle platných pravidel ČEZd (viz. ČEZd_TST_0030), aktualizací(e) plánu BOZP na staveništi.

Práce ve výškách mohou být prováděny pouze za podmínky dodržení požadavků Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání převzetí staveniště (pracoviště), pokud nejsou ošetřeny v konkrétním smluvním vztahu.

Práce v ochranném pásmu energetického zařízení (dále jen „OP EZ“), budou prováděny po prokazatelném seznámení s podmínkami práce v OP EZ včetně dodavatelů i poddodavatelů.

Pracoviště bude písemně předáno zhotoviteli/objednateli zástupcem osoby odpovědné za provoz el. zařízení, která stanoví podmínky pro provádění práce.

Práce budou prováděny s ohledem na nenarušení uzemnění podpěrných bodů. V průběhu prací nesmí být porušena ochrana elektrických zařízení před úrazem elektrickým proudem podle PNE 33 0000-1.

Výkopy budou prováděny v souladu s právními předpisy a normami. V případě požadavku na pažení výkopů bude kvalita pažení podložena statickým výpočtem.

Dodavatelé i jejich poddodavatelé jsou povinni řídit se požadavky popsány v dokumentu ČEZd_TST_0030 Podmínky pro oblast BOZP, organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti a ČEZd_ME_0326 B03.01.04 Koordinace BOZP na staveništi, které jsou umístěny na stránkách, „<http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-dodavatele.html>“ (pod záložkou „Školení“) a portálu Standardy ČEZ Distribuce, a.s.

Při vstupu do elektrických provozoven je nutné dodržovat ustanovení dokumentu ČEZd_TST_0033 v platném znění.

Bude-li stavba zasahovat do prostoru pozemní komunikace je podle § 25 zákona č.13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a podle § 77, § 124 zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění zapotřebí mít zpracované dopravně inženýrské opatření (DIO).

B.2.3 Základní technický popis staveb

V projektu jde o připojení 1 nového odběrného místa. SS100+P (1 parcela).

Podrobný popis v části D.

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízení. Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Kabelová a venkovní vedení VN a NN obsahují technologické zařízení.

Tato stavba obsahuje technologická zařízení rozvaděčů NN.

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Liniové stavby patří do skupiny zvláštních staveb a nevztahují se na ně ustanovení dle ČSN 73 08 02:2009 o požární bezpečnosti stavebních objektů.

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení nebezpečných prostorů.

Liniová stavba podzemních kabelových rozvodů je navržena dle platných norem ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005:2020, PNE 33 0000-1 6.vydání, PNE 33 0000-2 5.vydání, PNE 34 1050 3.vydání a souvisejících norem a nepodléhá stanovení odstupových vzdáleností a vymezení nebezpečných požárních prostorů. Podzemní kabelové vedení NN svým umístěním a použitým materiálem neohrožují žádné objekty. Situováním stavby nejsou dotčeny objekty s nebezpečím výbuchu, ani objekty určeny pro skladování sena či slámy.

Kabely budou uloženy v plastových trubkách určených pro ochranu kabelů v zemi. Trubky budou uloženy ve vzájemném souběhu s mezerou 5 cm v podélném směru. Mezera mezi trubkami po zásypu zeminou slouží jako protipožární přepážka.

Na vstupu kabelů do podzemní části trafostanice budou kabely uloženy v zemi obsypány pískem až po vstupní prostupy. Vstupy do trafostanice jsou provedeny kabelovými průchodkami s víky s hrdly a smršťovacími trubicemi.

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva.

Pro liniovou stavbu distribučního rozvodu elektřiny se vybavení hasicím zařízením nepředepisuje. Pro elektrické zařízení je nepřipustné hašení vodou. Přípustné hašení sněhovým hasicím přístrojem.

Likvidace požárů bude zajištěna jednotkami požární ochrany v místě působnosti.

V případě živelných pohrom bude beznapětový stav na požádání zajištěn u ČEZ Distribuce, a.s.

Telefonní spojení bude zajištěno z okolních objektů.

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby.

Stavba nemá požadavky na vybavení vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními.

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Příjezd požární techniky je zabezpečen po místních komunikacích obce Kamýk.

Přístup k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením bude zachováván.

Stavba je navržena dle platných norem, např. ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018, ČSN 33 2000-5-52, ed.2 a norem souvisejících a podle PNE 33 0000-1 6, vydání, PNE 333301 4.vydání, PNE 333302 4.vydání.

Stavba bude provedena z normalizovaného materiálu v souladu s platnými ČSN a PNE. Dodavatelem komponentů pro stavby jsou společnosti vybrané ve výběrových řízeních ČEZ Distribuce, a.s.

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Po dobu výstavby bude v lokalitě stavby dočasně mírně zvýšen hluk a prašnost, vyvolaný pohybem mechanismů.

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým zájmům a splňuje požadavky vyhlášky 432/2003 Sb. a příslušných ČSN.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. Bludné proudy, technická seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Navržené rozvodné zařízení svým umístěním, provedením a stupněm ochrany krytem vyhovuje základním charakteristikám vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční soustavy dle PNE 33 0000-2, 5. vydání.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

- a) Připojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury

Pro stavbu nebude zapotřebí vybudovat napojení na veřejnou technickou infrastrukturu. Vzhledem k umístění stavby a jejím situování vůči stávajícím sítím technické infrastruktury nebude nutno řešit přeložky těchto sítí.

- b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stavba bude připojena na stávající technickou infrastrukturu energetické sítě vysokého a nízkého napětí.

B.4. Dopravní řešení. Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu

PD neřeší. Při realizaci a provozu stavby budou využity stávající komunikace.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené výstavbou upraveny do původního stavu a z místa stavby bude odklizen neupotřebený a demontovaný materiál. Práce budou prováděny s maximálním ohledem k okolní přírodě a použitá mechanizace bude zajištěna proti úniku ropných látek. Na stavbě nebudou použita zařízení obsahující PCB. V plánované trase je zapotřebí odstranit nálety v pásu dlouhém 90 m a širokém 1 m.

Stavba nemá požadavky na terénní úpravy; navýšení či snížení terénu.

V trase uložení kabelů do zelených zatravněných ploch, budou tyto plochy v trase uložení opětovně urovnané a zatravněny.

Pro stavbu není nařízena náhradní výsadba.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba při provozu negativně neovlivní ovzduší, vodu a půdu, nevydává hluk a není zdrojem odpadu. Provozem stavby nedochází k nepříznivému působení elektromagnetického záření na okolí. Po dokončení nebude mít negativní vliv na okolní životní prostředí

Řešení ochrany ovzduší - Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým zájmům a splňuje požadavky vyhl.432/2003 Sb. a příslušných ČSN. Realizace stavby ani její budoucí provoz nebude mít negativní vliv na ovzduší a splňuje požadavky zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Při stavbě nebudou použity technologie, vyvolávající znečištění ovzduší.

Řešení ochrany proti hluku Po dobu výstavby bude v lokalitě stavby dočasně mírně zvýšen hluk a prašnost vyvolaný pohybem mechanismů. Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na úroveň hluku v dané lokalitě.

Z hlediska hygienických předpisů odpovídá zpracování projektu hygienickým zájmům a splňuje požadavky vyhl.432/2003Sb. a příslušných ČSN.

Realizované distribuční zařízení nebude zdrojem hluku. Není nutné realizovat protihluková opatření ke splnění hygienických limitů určených nařízením vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Likvidace odpadů nebo jejich využití – Při realizaci předmětné stavby dojde ke vzniku odpadů především v souvislosti s prováděním zemních prací spojených s uložením podzemních kabelových vedení a ukončením kabelů. Likvidaci odpadů vzniklých při stavbě zajistí dodavatel stavby výhradně u organizace vybavené a oprávněné k nakládání s odpady. Právnická a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je odpovědná za využití a zneškodnění odpadů vzniklých v rámci stavby je povinná vést evidenci odpadů. Provozovatel musí vést průběžnou evidenci všech odpadů, které se vyskytnou během provozu zařízení. Při nakládání, shromažďování a skladování odpadů je nutno respektovat příslušná ustanovení zákona č.541/2020 Sb. o odpadech.

Vzniklý odpad bude roztríděn podle jednotlivých druhů a bude s ním naloženo dle platných předpisů a směrnice ČEZ Distribuce, a.s., **ČEZd_PP_0080r00** – Ochrana životního prostředí NE (nová energetika a distribuce).

Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací jako jejich původce. Doklad o likvidaci bude k dispozici ke kontrole. Soupis předpokládaných odpadů vzniklých při stavbě je uveden ve složce „**Ostatní přílohy – seznam předpokládaného vzniku odpadů**“.

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné (150110), absorbční činidla, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (150202). Přebytkový výkopek a další odpad bude odvezen na povolené skládky odpadů. Kabely, Alfe lana a ostatní kovový a nekovový odpad bude roztríděn a odvezen do výkupu druhotných surovin.

Výkopová zemina, která vznikne v místě stavby, zde bude použita přednostně ke zpětnému zásypu nebo terénním úpravám.

b) Vliv na přírodu a krajinu. Ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Navrhovaná stavba neleží v území vymezeném pro územní systém ekologické stability místního a nadregionálního významu a ani v území vymezeném pro územní systém ekologické stability regionálního významu.

Dojde ke kácení ploch dřevnatých porostů na pozemcích mimo les s plochou 85m².

Uvažovaná stavba nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

Nedotýká se ochranného pásma památného stromu.

Stavba leží v chráněném území a neleží v památkově chráněném území. Záměr stavby neovlivní území evropsky významné lokality.

Stavba není realizována ve významném krajinném prvku ze zákona – les (pozemky určené k plnění funkcí lesa).

Zajištění řádné **ochrany podzemních a nadzemních částí dřevin před poškozováním a ničením** vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Níže uvedené postupy a ochranná opatření, kterými je nutno se řídit a respektovat v celé navržené trase výkopu, byly navrženy v souladu s ČSN 83 9061:2006 „*Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti*“ a arboristickým standardem „*Ochrana dřevin při stavební činnosti*“, vydaným Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Při jejich nedodržování mohou být negativní zásahy vnímány jako nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, což je přesně definováno v ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Navržená ochranná opatření vyplývající z uvedených předpisů:

1. Veškeré **vegetační plochy** v okolí stavebního záměru je nutno ochránit před poškozením a nesmějí být znečišťovány látkami, které mohou poškodit zeleň nebo znehodnotit kvalitu půdy (*minimální vzdálenost od okraje průmětu korun dřevin je 10 m*)
2. Ve vymezené kořenové zóně jednotlivých dřevin je zakázáno provádět navážku zeminy, popř. ukládání jiného materiálu, umístování zařízení, pojezd vozidel a jiných mechanismů, výkopová činnost; v případě potřeby porušit tento zákaz je nutno dodržet následující zásady a provést ochranná opatření:
 - v případě nutnosti krátkodobého ukládání zeminy a hrubozrnného materiálu v kořenové zóně je nutné předem opatrně odstranit rostlinný pokryv a jiné organické materiály
 - navážka a ukládání zeminy a cizorodého materiálu nesmí být blíže než 1 m od kmene a do výše maximálně 5 cm, po konzultaci s odborným dozorem až do výše maximálně 20 cm na 50 % kořenové zóny, u vyšších návězů na 20 % kořenové zóny, a to bez nadměrného zhutnění půdy a poškození koření
 - plocha stanovené kořenové zóny nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním stavebních mechanismů, zařízením staveníště a skladováním materiálu, popř. tato plocha musí být co nejmenší
 - v případě škodlivé činnosti v kořenové zóně je nutno předem provést opatření k ochraně půdy proti zhutnění
 - v případě nutnosti dočasného zatížení a možného zhutnění půdy v kořenové zóně v průběhu stavebních prací je nutno na nezbytně nutnou dobu tuto plochu pokrýt geotextilií, minimálně 20 cm drenážním materiálem (*kamenivo*) a následně opatřit pevnou konstrukcí odolávající pojezdu mechanismů (*fošny, betonové panely, kovové dílce*); po odstranění tohoto opatření je nutné následně plochu opatrně ručně zkyprřit
 - případné plošné snižování terénu a odkopávání zeminy je v kořenové zóně zakázáno a může být realizováno pouze za hranicí stanovené kořenové zóny!
3. Při veškeré stavební činnosti je nutno minimalizovat riziko **poškození nadzemních a podzemních částí dřevin**, a proto je nutno respektovat následující postupy:
 - jednotlivé dřeviny je nutno chránit před poškozením (*poškození kmene, kořenů, koruny těžkou mechanizací a stavebními postupy*) vymezením a oplocením stanovené kořenové zóny (*výška oplocení minimálně 1,5 m*), které nesmí být v průběhu stavebních prací poškozeno ani odstraněno
 - kmen je nutno chránit po celou dobu stavebních prací bedněním z fošen minimálně do výše 1,5 – 2 m nebo alespoň do výše větvení kosterních větví (*ukotvení bednění bez poškození kmene a kořenových náběhů dřeviny dostatečným polstrováním*); je nutno vést v patrnosti i možnost poškození kmenů nadměrným slunečním zářením – korní spála
 - korunu stromů je nutno chránit před poškozením mechanismy, popř. provést vyvázání větví do směru, kde bude minimalizováno jejich poškození, popř. v případě kolize provést nejnutnější lokální redukci po předchozí konzultaci s odborným dozorem
 - ve stanovené kořenové zóně je možno provádět výkopové práce pouze ručně (*popř. jinou šetrnou technologii, tlakovou vodou, tlakovým vzduchem*) nebo s použitím odsávací techniky
 - je zakázáno přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm a případné poranění je nutné ihned ošetřit; případné přerušování kořenů do uvedeného průměru je možné ostrým, hladkým řezem a následným ošetřením prostředky na ošetření ran nebo růstovými stimulatory; přerušování kořenů s větším průměrem (do 5 cm) je nutno předem konzultovat s odborným dozorem; kořeny s průměrem nad 5 cm je nutno chránit před poškozením, jelikož jejich poškození může mít vliv na stabilitu dřeviny; obnažené kořeny nad 3 cm v průměru je nutno v otevřeném výkopu chránit před vysycháním a účinky mrazu (*krytí vlhkou geotextilií nebo jiným materiálem, instalace průchodek, instalací kořenové clony v dostatečném časovém předstihu*)
 - v případě částečné redukce kořenů je nutno provést odborný zásah (*řez*) v koruně
 - v případě, že výkopy budou otevřeny několik týdnů, je nutno provést opatření proti vysychání zeminy, popř. zajistit dřevinám pravidelnou závlahu v kombinaci s mulčováním půdního povrchu
 - výkopy v blízkosti chráněných kořenových prostorů jednotlivých dřevin mohou být zasypány pouze vhodným materiálem (*zeminou*), který zajistí trvalé provzdušnění a umožní následnou regeneraci poškozených kořenů
 - v případě hlubokých výkopů je nutné tyto zajistit pažením a vzrostlé dřeviny preventivně zajistit proti vývratu

4. Vymezovat a zcela uzavírat kořenovou zónu u jednotlivých dřevin oplocením není nutné v případě, že budou dodržena výše uvedená ochranná opatření zajišťující ochranu kmenů, korun a vymezené kořenové zóny okolo dřevin proti jejímu zhutnění.
5. V případě, že změnou trasy stavby oproti předloženému návrhu by mohlo dojít ke změně rozsahu poškození posuzovaných dřevin nebo k dotčení dalších dřevin, je nutné provést aktualizaci ochranných opatření (nebo dendrologického průzkumu).
6. Po ukončení stavebních prací je nutno šetrně odstranit instalovaná ochranná opatření, popř. provést nezbytná nápravná opatření v případě zhutnění půdního povrchu a v případě zásahů do kořenové zóny, korun strom, přesazení dřevin atd. je nutné zajisti i následnou péči minimálně po dobu 2 let.
7. U stavebních činností, při kterých hrozí nedovolené zásahy do dřevin a jejich následné poškození, je vhodné stanovení odborného dozoru, který bude mít v kompetenci:
 - vytýčení kořenových zón u jednotlivých dřevin
 - navržení a dohled nad instalací vhodných ochranných opatření a jejich následné odstranění
 - řešení mimořádných situací
 - průběžnou kontrolu po dobu realizace stavebních prací a dodržování stanovených postupů vzhledem k ochraně dřevin
 - kontrolu rozsahu poškození kořenů před provedením zásypů výkopových jam

Při kontrole jednotlivých dřevin v dané lokalitě nebyly nalezeny aktivní ptačí hnízda ani dutiny, které by byly vhodné pro obsazení ptactvem. Dřeviny v řešené lokalitě jsou tedy pravděpodobně volně žijícími ptáky využívány pouze jako zdroj potravy a ke krátkodobému odpočinku.

Před zahájením výkopových prací bude odstraněna skřívka ornice a svrchní úrodné půdy, které budou ukládány odděleně od ostatní zeminy a po ukončení prací budou zpětně položeny a po slehnutí zeminy rozprostřeny a urovnaný.

Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu včetně odklizení přebytečné výkopové zeminy a stavebního materiálu.

Při provádění prací přijme zhotovitel taková opatření, aby v žádném případě nemohlo dojít k ohrožení dotčených pozemků ZPF a k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. Při realizaci stavby a provozu nebudou používány látky závadným vodám ve smyslu § 39 Zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba neleží v chráněném území Natura 2000.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Na stavbu se nevztahuje zákon č.100/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů ani § 45h a 45i zákona č.114/1992Sb. a z těchto důvodů stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Na stavbu se nevztahuje režim zákona o integrované prevenci. Z tohoto důvodu stavba nevyžaduje zvláštní opatření ani integrované povolení.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Podzemní vedení NN má ochranné pásmo 1 m na každou stranu.

Kiosková trafostanice má ochranné pásmo 2m na každou stranu od hranice obestavění.

Ochranná pásma a omezení nebo zákaz činnosti v ochranném pásmu vedení je stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. a bezpečnostními předpisy ČSN EN 50110-1 ed.3.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavbu pod(nad) zemního kabelového vedení VN a NN nelze využít k civilní ochraně obyvatelstva.

Řešení prevence závažných havárií na kabelovém vedení VN a NN je dáno uložením vedení dle příslušných ČSN, PNE a EN. Provozování distribuční sítě VN konzultováno s techniky ČEZ Distribuce a.s. Stavbu je možno odpojit u trafostanice LT_0943.

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví osob při jejím běžném provozu.

B.8. Celkový popis stavby

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

K příjezdu na staveniště bude použito místních komunikací obce Kamýk.

Staveniště svým rozsahem a charakterem nevyžaduje nová napojení na stávající technickou infrastrukturu vody, elektřiny, odvodnění apod.

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Staveniště nevyvolá požadavek na bourací práce a asanaci okolních staveb.

Zhotovitel zabezpečí staveniště v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb., příloha č.1 Další požadavky na staveniště, část I. Požadavky na zajištění staveniště a to především zabezpečením výkopů ohrazením a výstrahami. Stavba nepředpokládá úpravy staveniště a jeho oplocení.

Stavba svým rozsahem nevyžaduje vybudování objektů zařízení staveniště a objektů pro skladování materiálu. Materiál bude přivážen průběžně během stavby dle harmonogramu provádění prací a potřeb dodavatele.

c) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Stavba nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu a pozemků k plnění funkce lesa.

Stavba nevyžaduje jiné dočasné zábory ani omezení (deponie, zvláštní režim užívání apod.)

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Na stavby venkovních a kabelových rozvodů silnoprůdových elektrických vedení pro distribuci a přenos elektrické energie se nevztahují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Staveniště svým rozsahem a charakterem nevyžaduje bezbariérové obchozí trasy.

e) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba nevyžaduje velké terénní úpravy (navážení zeminy, skrývky zeminy apod.), trvalé deponie a mezideponie.

Vykopaná zemina bude ukládána podél výkopů kabelových rýh na pozemcích staveniště a bude použita k opětovnému záhozu a úpravě terénu. Nadbytečná zemina bude uložena v trase výkopů a po slehnutí bude urovňována.

Objem zeminy při výkopových pracích je uveden ve složce „Ostatní přílohy“ v tabulce: *Seznam předpokládaného vzniku odpadů*, která je složkou prováděcí dokumentace.

Název stavby: LT-Kamýk, OM na pč. 903/20, kNN

Číslo stavby: IV-12-4028615

Zakázka: 51-0737-1

B.9. Celkové vodohospodářské řešení

Není součástí tohoto projektu.